

Data de Emissão Laudo: 26/10/2021 14:12

Interessado	
Cliente: Águas do Mirante S/A	CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Ana Giacomini	Telefone: 19 3401-2400
Projeto: Águas do Mirante S/A	
Endereço: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil	

Nº Amostra: 152763-1/2021.0 - ETE Capim Fino – Efluente Bruto	
Matriz: Efluentes	Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 20/10/2021 08:30	Data Recebimento: 21/10/2021 02:31
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Coletor Responsável: Luany

Resultados Analíticos

Eurofins Ambiental - LIN - Físico Químico								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Materiais sedimentáveis	---	18,0000 mL/L	1 mL/L	0,1000	0,1044	0,0300	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F	21/10/2021
Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO	---	290,34 mg/L	mínima de 60% remoção da carga poluidora	1,70	1,68	0,35	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B	21/10/2021
Cianeto total	57-12-5	< 0,0020 mg/L	1,0 mg/L	0,0020	0,0001	0,0010	SMEWW, 23ª Edição, 4500- CN- D e E	22/10/2021
Cianeto livre	57-12-5	< 0,00200 mg/L	0,2 mg/L	0,00200	0,00014	0,00100	SMEWW, 23ª Edição, 4500- CN- I	22/10/2021
Sulfeto	18496-25-8	9,7100 mg/L	1,0 mg/L	0,0200	0,367	0,0020	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500- S2- D	22/10/2021
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	108-95-2	0,06900 mg/L	0,5 mg/L	0,00100	0,0029	0,00040	Preparo: SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 B USEPA 420.1:1978 Análise: SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 C e D	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Arsênio total	7440-38-2	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0004	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Bário total	7440-39-3	0,1510 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0109	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Boro total	7440-42-8	0,1291 mg/L	5,0 mg/L	0,1000	0,0107	0,0030	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Cádmio total	7440-43-9	< 0,0010 mg/L	0,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Chumbo total	7439-92-1	0,0100 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0004	0,0010	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Cobre dissolvido	7440-50-8	0,1173 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0129	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Estanho total	7440-31-5	0,0156 mg/L	4,0 mg/L	0,0050	0,0012	0,0009	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Ferro dissolvido	7439-89-6	12,6693 mg/L	15,0 mg/L	0,0500	0,6639	0,0060	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Manganês dissolvido	7439-96-5	0,1664 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,008	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Mercúrio total	7439-97-6	< 0,000200 mg/L	0,01 mg/L	0,000200	1,626E-05	3,000000E-5	USEPA 6010C ver. 03:2007, POP-Q1062	22/10/2021
Níquel total	7440-02-0	0,1172 mg/L	2,0 mg/L	0,0050	0,0036	0,0005	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Prata total	7440-22-4	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050	0,0002	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Selênio total	7782-49-2	< 0,0050 mg/L	0,30 mg/L	0,0050	0,0002	0,0016	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Zinco total	7440-66-6	0,4154 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0382	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Cromo Trivalente	16065-83-1	0,0306 mg/L	1,0 mg/L	0,0100	0,0006	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B	22/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR - SVOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas Minerais	---	< 14,50 mg/L	20 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	21/10/2021
Óleos vegetais e gorduras animais	---	37,02 mg/L	50 mg/L	14,50	0,41	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR - VOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Benzeno	71-43-2	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Clorofórmio	67-66-3	0,0085 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0005	0,0002	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Dicloroeteno (somatória de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4 156-59-2 156-60-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Estireno	100-42-5	< 0,0050 mg/L	0,07 mg/L	0,0050	0,0004	0,0003	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Etilbenzeno	100-41-4	< 0,0010 mg/L	0,84 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Tetracloreto de Carbono	56-23-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Tricloroeteno	79-01-6	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Tolueno	108-88-3	0,0623 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0058	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Xileno	1330-20-7	< 0,0010 mg/L	1,6 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Cromo hexavalente	18540-29-9	< 0,01000 mg/L	0,1 mg/L	0,01000	0,000121	0,001000	SMEWW, 23ª Edição 2017, 3500-Cr B	21/10/2021
Nitrogênio amoniacal total	7664-41-7	24,37536 mg/L	20,0 mg/L	0,05500	1,22608	0,00900	SMEWW 23ª Ed., 4500-NH3 D	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Fluoreto total	7782-41-4	0,8838 mg/L	10,0 mg/L	0,1000	0,0534	0,0150	SMEWW, 23ª Edição, 4500 F- C	21/10/2021

Controle de Qualidade

LCS - Óleos e Graxas (Completo) 143420-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Óleos e Graxas Minerais	45,40 mg/L	45,0 - 55,0
Óleos e Graxas Totais	108,00 mg/L	90,0 - 110,0

Branco Mercúrio (L) 152749-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Mercúrio	< 0,000200 mg/L	0,000200

LCS Mercúrio (L) 152750-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Mercúrio	0,002300 mg/L	0,0016 - 0,0024

Branco Metais (L) 152751-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Antimônio	< 0,0040 mg/L	0,0040
Arsênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Bérblio	< 0,0030 mg/L	0,0030
Cobalto	< 0,0030 mg/L	0,0030
Boro	< 0,1000 mg/L	0,1000
Cádmio	< 0,0010 mg/L	0,0010
Chumbo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cálcio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Estrôncio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Magnésio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Potássio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Sódio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Alumínio	< 0,0500 mg/L	0,0500
Ferro	< 0,0500 mg/L	0,0500
Bário	< 0,0050 mg/L	0,0050
Bismuto	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cobre	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cromo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Estanho	< 0,0050 mg/L	0,0050
Fósforo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Lítio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Manganês	< 0,0050 mg/L	0,0050
Molibdênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Níquel	< 0,0050 mg/L	0,0050
Prata	< 0,0050 mg/L	0,0050
Selênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Tálio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Titânio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Vanádio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Zinco	< 0,0050 mg/L	0,0050
Urânio	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Metais (L) 152752-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Antimônio	0,0966 mg/L	0,09 - 0,11
Arsênio	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Berílio	0,0918 mg/L	0,09 - 0,11
Cobalto	0,0914 mg/L	0,09 - 0,11
Boro	0,4939 mg/L	0,45 - 0,55
Cádmio	0,0493 mg/L	0,045 - 0,055
Chumbo	0,0913 mg/L	0,09 - 0,11
Cálcio	9,9424 mg/L	9,0 - 11,0
Estrôncio	9,6926 mg/L	9,0 - 11,0
Magnésio	9,7503 mg/L	9,0 - 11,0
Potássio	9,7670 mg/L	9,0 - 11,0
Sódio	9,1192 mg/L	9,0 - 11,0
Alumínio	0,9975 mg/L	0,9 - 1,1
Ferro	0,9005 mg/L	0,9 - 1,1
Bário	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Bismuto	0,0990 mg/L	0,09 - 0,11
Cobre	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Cromo	0,0951 mg/L	0,09 - 0,11
Estanho	0,0986 mg/L	0,09 - 0,11
Fósforo	0,0980 mg/L	0,09 - 0,11
Lítio	0,1039 mg/L	0,09 - 0,11
Manganês	0,0922 mg/L	0,09 - 0,11
Molibdênio	0,0920 mg/L	0,09 - 0,11
Níquel	0,0906 mg/L	0,09 - 0,11
Prata	0,0963 mg/L	0,09 - 0,11
Selênio	0,0989 mg/L	0,09 - 0,11
Tálio	0,0911 mg/L	0,09 - 0,11
Titânio	0,0916 mg/L	0,09 - 0,11
Vanádio	0,0918 mg/L	0,09 - 0,11
Zinco	0,0942 mg/L	0,09 - 0,11
Urânio	0,0983 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Cromo Hexavalente 152819-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Cromo hexavalente	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Cromo Hexavalente 152820-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cromo hexavalente	0,099 mg/L	0,09 - 0,11

LCS - Fenol Alta 1 mg/L 153090-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,9400 mg/L	0,9 - 1,1

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 153091-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,0470 mg/L	0,045 - 0,055

Branco volateis (L) 153108-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00

Branco volateis (L) 153108-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
m+p Xileno	< 2,00 µg/L	2,00
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50
Piridina	< 4,00 µg/L	4,00
1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroeto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroetano (Tetracloroetileno;Tetracloroetileno-PCE)	< 1,00 µg/L	1,00
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	< 1,00 µg/L	1,00
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono)	< 1,00 µg/L	1,00
o-Xileno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Cloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Triclorofluometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Clorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Acetona	< 1,00 µg/L	1,00
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromodiclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
4-metil-2-Pentanona	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Hexanona	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dibromoetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Tricloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Isopropilbenzeno (Cumeno)	< 1,00 µg/L	1,00
Bromobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Propilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
sec-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
p-Isopropiltolueno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-dibromo-3-Cloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
4-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorodifluometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00

Branco volateis (L) 153108-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
cis-1,2-Dicloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,2-Dicloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Butanona (Metiletilcetona)	< 1,00 µg/L	1,00
Bromofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Clorofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Hexaclorobutadieno	< 1,00 µg/L	1,00
Naftaleno	< 1,00 µg/L	1,00
Iodometano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Chumbo tetraetila	< 1,00 µg/L	1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter)	< 1,00 µg/L	1,00
Estireno	< 1,00 µg/L	1,00

LCS volateis (L) 153109-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Benzeno	19,09 µg/L	16,0 - 24,0
Cloreto de Vinila	20,84 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloroetano	20,88 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloroeto de Carbono	19,10 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	17,07 µg/L	16,0 - 24,0
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno)	21,46 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloropropano	17,41 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dibromoetano	16,63 µg/L	16,0 - 24,0
1,1,2-Tricloroetano	20,08 µg/L	16,0 - 24,0
1,4-Diclorobenzeno	22,67 µg/L	16,0 - 24,0
Bromofórmio	18,70 µg/L	16,0 - 24,0

LCS Sulfeto (L) manual 153116-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Sulfeto	0,095 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Sulfeto (L) 153117-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Sulfeto	< 0,0020 mg/L	0,0020

Branco Amônia IS (L) 153120-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Amônia	< 0,067 mg/L	0,067

LCS Amônia IS (L) 153121-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Amônia	12,95 mg/L	10,98 - 13,42

Branco - Fenol 153192-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ

Fenol	< 0,00100 mg/L	0,00100
-------	----------------	---------

LCS - DBO (L) 153271-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DBO	209,8 mg/L	169,5 - 230,5

Branco Fluoreto IS 153280-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Fluoreto	< 0,10 mg/L	0,10

LCS Fluoreto IS (L) 153281-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fluoreto	0,60 mg/L	0,55 - 0,65

Branco Óleos e Graxas (Completo) (L) 153387-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Óleos e Graxas Totais	< 14,50 mg/L	14,50

LCS - Cianeto total (L) 153769-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cianeto Total	0,101 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Cianeto Total (L) 153770-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Cianeto Total	< 0,0020 mg/L	0,0020

Surrogates
152763-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	19,6200 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	17,6900 µg/L	16,0 - 24,0

Especificações

Resolução Conama nº. 430 art 16: Resolução Conama nº. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaração de Conformidade

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório."

Comentário: "O(s) parâmetro(s) analisado(s) não atende(m) as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução CONAMA nº. 430 Art. 16: (Nitrogênio amoniacal total, Materiais sedimentáveis, Sulfeto)."

Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificação da Amostra.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção

NMP: Número Mais Provável

UFC: Unidade Formadora de Colônia

NA: Não Aplicável

NI: Não Informado

ND: Não detectável

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LOM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nítrico.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso.

Informações:

A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267.

A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração de conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.

Quando a amostragem é realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com as seguintes referências:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazão e Amostragem por Bailer)

IT-AL015, IT-AL010, IT-AL008 (Água Bruta, Água tratada, Água para consumo humano e Residual (Efuentes))

IT-AL013 (Solos)

IT-AL009 (Sedimentos)

IT-AL012 (Resíduos industriais, Líquidos e Sólidos)

Os ensaios credenciados nos órgãos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada órgão ambiental, conforme preconizado em legislações e resoluções para obtenção do credenciamento de laboratório:

Laboratório credenciado junto ao FATMA, conforme CCL nº LAB/2280/GRL

Laboratório credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratório credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL nº IATCCL 128

Laboratório credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL nº 002/2019

Laboratório credenciado junto ao INEA, conforme CCL nº 004257

Laboratório credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL nº 118/19

Laboratório credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL nº 7051

Responsável Técnico: Angela Gobbo - CRQ: 4402264

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:

Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825

Signatário Autorizado
Ensaios Químicos, Biológicos,
Emissões Atmosféricas e
Ensaios de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

Chave de Validação: 0ff3e44d794a4b01af2033c5f1898591

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Emissão Laudo: 26/10/2021 14:12

Interessado	
Cliente: Águas do Mirante S/A	CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Ana Giacomini	Telefone: 19 3401-2400
Projeto: Águas do Mirante S/A	
Endereço: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil	

Nº Amostra: 152762-1/2021.0 - ETE Capim Fino – Efluente Tratado	
Matriz: Efluentes	Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 20/10/2021 09:05	Data Recebimento: 21/10/2021 02:31
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Coletor Responsável: Luany

Resultados Analíticos

Eurofins Ambiental - LIN - Físico Químico								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Materiais sedimentáveis	---	< 0,1000 mL/L	1 mL/L	0,1000	0,0006	0,0300	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F	21/10/2021
Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO	---	47,95 mg/L	mínima de 60% remoção da carga poluidora	1,70	0,28	0,35	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B	21/10/2021
Cianeto total	57-12-5	< 0,0020 mg/L	1,0 mg/L	0,0020	0,0001	0,0010	SMEWW, 23ª Edição, 4500- CN- D e E	22/10/2021
Cianeto livre	57-12-5	< 0,00200 mg/L	0,2 mg/L	0,00200	0,00014	0,00100	SMEWW, 23ª Edição, 4500- CN- I	22/10/2021
Sulfeto	18496-25-8	0,0400 mg/L	1,0 mg/L	0,0020	0,0015	0,0020	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500- S2- D	22/10/2021
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	108-95-2	0,00500 mg/L	0,5 mg/L	0,00100	0,00021	0,00040	Preparo: SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 B USEPA 420.1:1978 Análise: SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 C e D	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Arsênio total	7440-38-2	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0004	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Bário total	7440-39-3	0,0314 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0023	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Boro total	7440-42-8	< 0,1000 mg/L	5,0 mg/L	0,1000	0,0083	0,0030	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Cádmio total	7440-43-9	< 0,0010 mg/L	0,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Chumbo total	7439-92-1	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0002	0,0010	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Cobre dissolvido	7440-50-8	0,0052 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0006	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Estanho total	7440-31-5	< 0,0050 mg/L	4,0 mg/L	0,0050	0,0004	0,0009	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Ferro dissolvido	7439-89-6	0,3204 mg/L	15,0 mg/L	0,0500	0,0168	0,0060	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Manganês dissolvido	7439-96-5	0,0652 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0031	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Mercúrio total	7439-97-6	< 0,000200 mg/L	0,01 mg/L	0,000200	1,626E-05	3,000000E-5	USEPA 6010C ver. 03:2007, POP-Q1062	22/10/2021
Níquel total	7440-02-0	0,0101 mg/L	2,0 mg/L	0,0050	0,0003	0,0005	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Prata total	7440-22-4	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050	0,0002	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Selênio total	7782-49-2	< 0,0050 mg/L	0,30 mg/L	0,0050	0,0002	0,0016	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Zinco total	7440-66-6	0,0599 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0055	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	21/10/2021
Cromo Trivalente	16065-83-1	< 0,0100 mg/L	1,0 mg/L	0,0100	0,0002	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B	22/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR - SVOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas Minerais	---	< 14,50 mg/L	20 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	21/10/2021
Óleos vegetais e gorduras animais	---	< 14,50 mg/L	50 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR - VOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Benzeno	71-43-2	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Clorofórmio	67-66-3	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0002	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Dicloroetano (somatória de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4 156-59-2 156-60-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Estireno	100-42-5	< 0,0050 mg/L	0,07 mg/L	0,0050	0,0004	0,0003	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Etilbenzeno	100-41-4	< 0,0010 mg/L	0,84 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Tetracloreto de Carbono	56-23-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Tricloroetano	79-01-6	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Tolueno	108-88-3	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021
Xileno	1330-20-7	< 0,0010 mg/L	1,6 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Cromo hexavalente	18540-29-9	< 0,01000 mg/L	0,1 mg/L	0,01000	0,000121	0,001000	SMEWW, 23ª Edição 2017, 3500-Cr B	21/10/2021
Nitrogênio amoniacal total	7664-41-7	18,82316 mg/L	20,0 mg/L	0,05500	0,94681	0,00900	SMEWW 23ª Ed., 4500-NH3 D	21/10/2021

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQ	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Fluoreto total	7782-41-4	0,6566 mg/L	10,0 mg/L	0,1000	0,0397	0,0150	SMEWW, 23ª Edição, 4500 F- C	21/10/2021

Controle de Qualidade

LCS - Óleos e Graxas (Completo) 143420-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Óleos e Graxas Minerais	45,40 mg/L	45,0 - 55,0
Óleos e Graxas Totais	108,00 mg/L	90,0 - 110,0

Branco Mercúrio (L) 152749-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Mercúrio	< 0,000200 mg/L	0,000200

LCS Mercúrio (L) 152750-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Mercúrio	0,002300 mg/L	0,0016 - 0,0024

Branco Metais (L) 152751-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Antimônio	< 0,0040 mg/L	0,0040
Arsênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Bérblio	< 0,0030 mg/L	0,0030
Cobalto	< 0,0030 mg/L	0,0030
Boro	< 0,1000 mg/L	0,1000
Cádmio	< 0,0010 mg/L	0,0010
Chumbo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cálcio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Estrôncio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Magnésio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Potássio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Sódio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Alumínio	< 0,0500 mg/L	0,0500
Ferro	< 0,0500 mg/L	0,0500
Bário	< 0,0050 mg/L	0,0050
Bismuto	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cobre	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cromo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Estanho	< 0,0050 mg/L	0,0050
Fósforo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Lítio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Manganês	< 0,0050 mg/L	0,0050
Molibdênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Níquel	< 0,0050 mg/L	0,0050
Prata	< 0,0050 mg/L	0,0050
Selênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Tálio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Titânio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Vanádio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Zinco	< 0,0050 mg/L	0,0050
Urânio	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Metais (L) 152752-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Antimônio	0,0966 mg/L	0,09 - 0,11
Arsênio	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Berílio	0,0918 mg/L	0,09 - 0,11
Cobalto	0,0914 mg/L	0,09 - 0,11
Boro	0,4939 mg/L	0,45 - 0,55
Cádmio	0,0493 mg/L	0,045 - 0,055
Chumbo	0,0913 mg/L	0,09 - 0,11
Cálcio	9,9424 mg/L	9,0 - 11,0
Estrôncio	9,6926 mg/L	9,0 - 11,0
Magnésio	9,7503 mg/L	9,0 - 11,0
Potássio	9,7670 mg/L	9,0 - 11,0
Sódio	9,1192 mg/L	9,0 - 11,0
Alumínio	0,9975 mg/L	0,9 - 1,1
Ferro	0,9005 mg/L	0,9 - 1,1
Bário	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Bismuto	0,0990 mg/L	0,09 - 0,11
Cobre	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Cromo	0,0951 mg/L	0,09 - 0,11
Estanho	0,0986 mg/L	0,09 - 0,11
Fósforo	0,0980 mg/L	0,09 - 0,11
Lítio	0,1039 mg/L	0,09 - 0,11
Manganês	0,0922 mg/L	0,09 - 0,11
Molibdênio	0,0920 mg/L	0,09 - 0,11
Níquel	0,0906 mg/L	0,09 - 0,11
Prata	0,0963 mg/L	0,09 - 0,11
Selênio	0,0989 mg/L	0,09 - 0,11
Tálio	0,0911 mg/L	0,09 - 0,11
Titânio	0,0916 mg/L	0,09 - 0,11
Vanádio	0,0918 mg/L	0,09 - 0,11
Zinco	0,0942 mg/L	0,09 - 0,11
Urânio	0,0983 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Cromo Hexavalente 152819-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Cromo hexavalente	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Cromo Hexavalente 152820-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cromo hexavalente	0,099 mg/L	0,09 - 0,11

LCS - Fenol Alta 1 mg/L 153090-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,9400 mg/L	0,9 - 1,1

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 153091-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,0470 mg/L	0,045 - 0,055

LCS Sulfeto (L) manual 153116-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Sulfeto	0,095 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Sulfeto (L) 153117-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Sulfeto	< 0,0020 mg/L	0,0020

Branco volateis (L) 153118-1/2021.0			
Parâmetros	Resultado	LQ	
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
m+p Xileno	< 2,00 µg/L	2,00	
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	
Piridina	< 4,00 µg/L	4,00	
1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00	
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	< 1,00 µg/L	1,00	
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 1,00 µg/L	1,00	
Tetracloro de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	
Tetracloroetano (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	< 1,00 µg/L	1,00	
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	< 1,00 µg/L	1,00	
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono)	< 1,00 µg/L	1,00	
o-Xileno	< 1,00 µg/L	1,00	
Bromometano	< 1,00 µg/L	1,00	
Cloroetano	< 1,00 µg/L	1,00	
Triclorofluorometano	< 1,00 µg/L	1,00	
1,1-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00	
Dibromometano	< 1,00 µg/L	1,00	
Clorometano	< 1,00 µg/L	1,00	
Acetona	< 1,00 µg/L	1,00	
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono)	< 1,00 µg/L	1,00	
1,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00	
Bromodiclorometano	< 1,00 µg/L	1,00	
4-metil-2-Pentanona	< 1,00 µg/L	1,00	
1,3-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00	
2-Hexanona	< 1,00 µg/L	1,00	
1,2-Dibromoetano	< 1,00 µg/L	1,00	
1,1,1,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00	
trans-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00	
cis-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00	
1,1,2,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00	
1,2,3-Tricloropropano	< 1,00 µg/L	1,00	
1,1,2-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00	
Isopropilbenzeno (Cumeno)	< 1,00 µg/L	1,00	
Bromobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
n-Propilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
1,3,5-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno)	< 1,00 µg/L	1,00	
1,2,4-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
sec-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
p-Isopropiltolueno	< 1,00 µg/L	1,00	
n-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	
1,2-dibromo-3-Cloropropano	< 1,00 µg/L	1,00	
2,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00	
2-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00	
4-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00	

Branco volateis (L) 153118-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
cis-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorodifluometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Butanona (Metiletilcetona)	< 1,00 µg/L	1,00
Bromofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Clorofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Hexaclorobutadieno	< 1,00 µg/L	1,00
Naftaleno	< 1,00 µg/L	1,00
Iodometano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Chumbo tetraetila	< 1,00 µg/L	1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter)	< 1,00 µg/L	1,00
Estireno	< 1,00 µg/L	1,00

LCS volateis (L) 153119-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Benzeno	17,02 µg/L	16,0 - 24,0
Cloreto de Vinila	20,00 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloroetano	20,31 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloreto de Carbono	20,37 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloroetano (Tetracloroetileno;Tetracloroetileno-PCE)	22,00 µg/L	16,0 - 24,0
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	22,27 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloropropano	21,42 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dibromoetano	23,98 µg/L	16,0 - 24,0
1,1,2-Tricloroetano	16,36 µg/L	16,0 - 24,0
1,4-Diclorobenzeno	16,42 µg/L	16,0 - 24,0
Bromofórmio	19,73 µg/L	16,0 - 24,0

Branco Amônia IS (L) 153120-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Amônia	< 0,067 mg/L	0,067

LCS Amônia IS (L) 153121-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Amônia	12,95 mg/L	10,98 - 13,42

Branco - Fenol 153192-1/2021.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Fenol	< 0,00100 mg/L	0,00100

LCS - DBO (L) 153271-1/2021.0		
-------------------------------	--	--

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DBO	209,8 mg/L	169,5 - 230,5

Branco Fluoreto IS 153280-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Fluoreto	< 0,10 mg/L	0,10

LCS Fluoreto IS (L) 153281-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fluoreto	0,60 mg/L	0,55 - 0,65

Branco Óleos e Graxas (Completo) (L) 153387-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Óleos e Graxas Totais	< 14,50 mg/L	14,50

LCS - Cianeto total (L) 153769-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cianeto Total	0,101 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Cianeto Total (L) 153770-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Cianeto Total	< 0,0020 mg/L	0,0020

LCS Sulfeto (L) manual 153771-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Sulfeto	0,101 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Sulfeto (L) 153773-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Sulfeto	< 0,0020 mg/L	0,0020

Surrogates

152762-1/2021.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	17,7100 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	16,3900 µg/L	16,0 - 24,0

Especificações

Resolução Conama nº. 430 art 16: Resolução Conama nº. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaração de Conformidade

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório."

Comentário: "O(s) parâmetro(s) analisado(s) atende(m) as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução CONAMA nº. 430 Art. 16." Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

A porcentagem de eficiência de remoção da carga poluidora (DBO) foi de 83,48%

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificação da Amostra.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção

NMP: Número Mais Provável

UFC: Unidade Formadora de Colônia

NA: Não Aplicável

NI: Não Informado

ND: Não detectável

*J: Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LOM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nítrico.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso.

Informações:

A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267.

A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração de conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.

Quando a amostragem é realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com as seguintes referências:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazão e Amostragem por Bailer)

IT-AL015, IT-AL010, IT-AL008 (Água Bruta, Água tratada, Água para consumo humano e Residual (Efuentes))

IT-AL013 (Solos)

IT-AL009 (Sedimentos)

IT-AL012 (Resíduos industriais, Líquidos e Sólidos)

Os ensaios credenciados nos órgãos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada órgão ambiental, conforme preconizado em legislações e resoluções para obtenção do credenciamento de laboratório:

Laboratório credenciado junto ao FATMA, conforme CCL nº LAB/2280/GRL

Laboratório credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM nº 00011/2021

Laboratório credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL nº IATCCL 128

Laboratório credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL nº 002/2019


Laboratório credenciado junto ao INEA, conforme CCL nº 004257

Laboratório credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL nº 118/19

Laboratório credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL nº 7051

Responsável Técnico: Angela Gobbo - CRQ: 4402264

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:



Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825

Signatário Autorizado
Ensaio Químicos, Biológicos,
Emissões Atmosféricas e
Ensaio de Campo

Raquel Vendrame Domiciano Puga

Chave de Validação: ace36d30630a4d93b0415a4aa233e46c

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

MONTANTE

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	2940/2021	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Capim Fino		
Local da Coleta:	Montante		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Analista :	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	409,9
Cor:	Pt/Co	140
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	8
DQO:	mg O ₂ /L	14
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,41
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	5,66
Nitrogênio Total:	mg N/L	7,92
Nitrogênio Organico:	mg N/L	2,26
Temperatura da Amostra:	°C	22,4
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	4,85
pH:	---	7,07
Turbidez:	NTU	15,2
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,1
Sólidos Totais:	mg/L	332
Sólidos Fixos Totais	mg/L	288
Sólidos Suspensos	mg/L	138
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	194
Surfactantes	mg/L	0,047

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	960.600	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	32.300	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP quinta-feira, 04 de novembro de 2021.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

JUSANTE

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	2941/2021	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Capim Fino		
Local da Coleta:	Jusante		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Analista:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	443,4
Cor:	Pt/Co	122
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	6
DQO:	mg O ₂ /L	12
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,31
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	4,52
Nitrogênio Total:	mg N/L	6,79
Nitrogênio Orgânico:	mg N/L	2,27
Temperatura da Amostra:	°C	22,4
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	5,08
pH:	---	7,15
Turbidez:	NTU	10,6
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,1
Sólidos Totais:	mg/L	228
Sólidos Fixos Totais	mg/L	250
Sólidos Suspensos	mg/L	88
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	140
Surfactantes	mg/L	0,03

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	829.700	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	10.800	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP quinta-feira, 04 de novembro de 2021.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

ESGOTO BRUTO

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	2942/2021	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Capim Fino		
Local da Coleta:	Entrada - Efluente Bruto		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Analista:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	1001
Cor:	Pt/Co	-
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	558
DQO:	mg O ₂ /L	833
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	2,18
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	28,1
Nitrogênio Total:	mg N/L	32,8
Nitrogênio Organico:	mg N/L	4,7
Temperatura da Amostra:	°C	22,5
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	-
pH:	---	7,01
Turbidez:	NTU	217
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	6
Sólidos Totais:	mg/L	926
Sólidos Fixos Totais	mg/L	808
Sólidos Suspensos	mg/L	654
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	272
Surfactantes	mg/L	-

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	>101.120.000	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	>101.120.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratório:	Local e Data:
	Piracicaba - SP quinta-feira, 04 de novembro de 2021.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO
ESGOTO TRATADO
RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	2943/2021	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Capim Fino		
Local da Coleta:	Saída - Efluente Tratado		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 19 de outubro de 2021.	Hora:	
Analista:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	888
Cor:	Pt/Co	103
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	37
DQO:	mg O ₂ /L	95
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,47
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	16,97
Nitrogênio Total:	mg N/L	21,49
Nitrogênio Organico:	mg N/L	4,52
Temperatura da Amostra:	°C	22,5
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	2,4
pH:	---	7,44
Turbidez:	NTU	23,7
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,1
Sólidos Totais:	mg/L	600
Sólidos Fixos Totais	mg/L	450
Sólidos Suspensos	mg/L	254
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	346
Surfactantes	mg/L	0,011

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	10.112.000	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	8.704.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratório:	Local e Data:
	Piracicaba - SP quinta-feira, 04 de novembro de 2021.