

Data de Emissão Laudo: 15/02/2022 12:32

Interessado	
Cliente: Águas do Mirante S/A	CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Marco Lima Junior	Telefone: 19 3401-2400
Projeto: Águas do Mirante S/A	
Endereço: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil	

Nº Amostra: 17425-1/2022.0 - ETE Bela Vista – Efluente Bruto	
Matriz: Efluentes	Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 09/02/2022 08:23	Data Recebimento: 09/02/2022 22:36
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Coletor Responsável: LUANY GARCIA

Resultados Analíticos

Eurofins Ambiental - LIN - Físico Químico								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Materiais sedimentáveis	---	2,5000 mL/L	1 mL/L	0,1000	0,0145	0,0300	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F	10/02/2022
Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO	---	81,98 mg/L	mínima de 60% remoção da carga poluidora	1,70	0,48	0,35	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B	10/02/2022
Cianeto total	57-12-5	< 0,0020 mg/L	1,0 mg/L	0,0020	0,0001	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , D e E	10/02/2022
Cianeto livre	57-12-5	< 0,00200 mg/L	0,2 mg/L	0,00200	0,00014	0,00100	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , I	10/02/2022
Sulfeto	18496-25-8	1,3120 mg/L	1,0 mg/L	0,0040	0,0496	0,0020	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500- S2- D	11/02/2022
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	108-95-2	0,01600 mg/L	0,5 mg/L	0,00100	0,00067	0,00040	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 B USEPA 420.1:1978; SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 C e D	10/02/2022
DQO	---	262,00 mg/L	---	15,00	19,81	1,59	POP-QI012	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Arsênio total	7440-38-2	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0004	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Bário total	7440-39-3	0,1086 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0079	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Boro total	7440-42-8	0,1158 mg/L	5,0 mg/L	0,1000	0,0096	0,0030	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cádmio total	7440-43-9	< 0,0010 mg/L	0,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Chumbo total	7439-92-1	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0002	0,0010	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cobre dissolvido	7440-50-8	0,0069 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0008	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Estanho total	7440-31-5	< 0,0050 mg/L	4,0 mg/L	0,0050	0,0004	0,0009	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Ferro dissolvido	7439-89-6	0,7998 mg/L	15,0 mg/L	0,0500	0,0419	0,0060	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Manganês dissolvido	7439-96-5	0,1660 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0079	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Mercúrio total	7439-97-6	< 0,000200 mg/L	0,01 mg/L	0,000200	1,626E-05	3,000000E-5	USEPA 6010C ver. 03:2007, POP-Q1062	11/02/2022
Níquel total	7440-02-0	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	0,0050	0,0002	0,0005	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Prata total	7440-22-4	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050	0,0002	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Selênio total	7782-49-2	< 0,0050 mg/L	0,30 mg/L	0,0050	0,0002	0,0016	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Zinco total	7440-66-6	0,0391 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0036	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cromo	7440-47-3	0,0086 mg/L	---	0,0050	0,0008	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cromo Trivalente	16065-83-1	< 0,0100 mg/L	1,0 mg/L	0,0100	0,0002	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B	12/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR - SVOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas Minerais	---	< 14,50 mg/L	20 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	10/02/2022
Óleos vegetais e gorduras animais	---	< 14,50 mg/L	50 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR - VOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Benzeno	71-43-2	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Clorofórmio	67-66-3	0,0158 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0009	0,0002	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Dicloroeteno (soma de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4 156-59-2 156-60-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Estireno	100-42-5	< 0,0050 mg/L	0,07 mg/L	0,0050	0,0004	0,0003	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Etilbenzeno	100-41-4	< 0,0010 mg/L	0,84 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Tetracloreto de Carbono	56-23-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Tricloroeteno	79-01-6	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Tolueno	108-88-3	0,0039 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0004	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Xileno	1330-20-7	< 0,0010 mg/L	1,6 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Cromo hexavalente	18540-29-9	< 0,01000 mg/L	0,1 mg/L	0,01000	0,000992	0,001000	SMEWW, 23ª Edição 2017, 3500-Cr B	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Nitrogênio amoniacal total	7664-41-7	8,28341 mg/L	20,0 mg/L	0,05500	0,41666	0,00900	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-NH ₃ D	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Fluoreto total	7782-41-4	0,4370 mg/L	10,0 mg/L	0,1000	0,0264	0,0150	SMEWW, 23ª Edição, 4500 F- C	10/02/2022

Controle de Qualidade

LCS - Óleos e Graxas (Completo) 12670-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Óleos e Graxas Minerais	45,00 mg/L	45,0 - 55,0
Óleos e Graxas Totais	106,80 mg/L	90,0 - 110,0

Branco Metais (L) 17462-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Antimônio	< 0,0040 mg/L	0,0040
Arsênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Berílio	< 0,0030 mg/L	0,0030
Cobalto	< 0,0030 mg/L	0,0030
Boro	< 0,1000 mg/L	0,1000
Alumínio	< 0,0500 mg/L	0,0500
Bário	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cádmio	< 0,0010 mg/L	0,0010
Cálcio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Chumbo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Estrôncio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Ferro	< 0,0500 mg/L	0,0500
Magnésio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Potássio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Sódio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Bismuto	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cobre	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cromo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Estanho	< 0,0050 mg/L	0,0050
Fósforo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Lítio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Manganês	< 0,0050 mg/L	0,0050
Molibdênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Níquel	< 0,0050 mg/L	0,0050
Prata	< 0,0050 mg/L	0,0050
Selênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Tálio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Titânio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Vanádio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Zinco	< 0,0050 mg/L	0,0050
Urânio	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Metais (L) 17463-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Antimônio	0,0925 mg/L	0,09 - 0,11
Arsênio	0,0920 mg/L	0,09 - 0,11
Berílio	0,0919 mg/L	0,09 - 0,11
Cobalto	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Boro	0,4936 mg/L	0,45 - 0,55
Alumínio	0,9268 mg/L	0,9 - 1,1
Bário	0,0905 mg/L	0,09 - 0,11
Cádmio	0,0494 mg/L	0,045 - 0,055
Cálcio	9,9073 mg/L	9,0 - 11,0
Chumbo	0,0923 mg/L	0,09 - 0,11
Estrôncio	9,0070 mg/L	9,0 - 11,0
Ferro	0,9225 mg/L	0,9 - 1,1
Magnésio	9,6246 mg/L	9,0 - 11,0
Potássio	9,8892 mg/L	9,0 - 11,0
Sódio	9,3272 mg/L	9,0 - 11,0
Bismuto	0,0983 mg/L	0,09 - 0,11
Cobre	0,0925 mg/L	0,09 - 0,11
Cromo	0,0906 mg/L	0,09 - 0,11
Estanho	0,0986 mg/L	0,09 - 0,11
Fósforo	0,1060 mg/L	0,09 - 0,11
Lítio	0,1023 mg/L	0,09 - 0,11
Manganês	0,0990 mg/L	0,09 - 0,11
Molibdênio	0,0903 mg/L	0,09 - 0,11
Níquel	0,0987 mg/L	0,09 - 0,11
Prata	0,0980 mg/L	0,09 - 0,11
Selênio	0,0918 mg/L	0,09 - 0,11
Tálio	0,0985 mg/L	0,09 - 0,11
Titânio	0,0922 mg/L	0,09 - 0,11
Vanádio	0,0904 mg/L	0,09 - 0,11
Zinco	0,0913 mg/L	0,09 - 0,11
Urânio	0,0936 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Mercúrio (L) 17464-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Mercúrio	< 0,000200 mg/L	0,000200

LCS Mercúrio (L) 17465-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Mercúrio	0,001800 mg/L	0,0016 - 0,0024

Branco Óleos e Graxas (Completo) (L) 17471-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Óleos e Graxas Totais	< 14,50 mg/L	14,50

LCS - Cianeto total (L) 17578-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cianeto Total	0,108 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Cianeto Total (L) 17579-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Cianeto Total	< 0,0020 mg/L	0,0020

Branco voláteis (L) 17646-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
m+p Xileno	< 2,00 µg/L	2,00
Cloro de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorometano (Cloro de Metileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono)	< 1,00 µg/L	1,00
o-Xileno	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloro de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroetano (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	< 1,00 µg/L	1,00
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	< 1,00 µg/L	1,00
Piridina	< 4000,00 µg/L	4000,00
1,1-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dibromoetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Tricloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Hexanona	< 1,00 µg/L	1,00
4-metil-2-Pentanona	< 1,00 µg/L	1,00
Acetona	< 1,00 µg/L	1,00
Bromodiclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
Cloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Clorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono)	< 1,00 µg/L	1,00
Isopropilbenzeno (Cumeno)	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
Triclorofluorometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-dibromo-3-Cloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
2,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
4-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Clorofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorodifluorometano	< 1,00 µg/L	1,00

Branco volateis (L) 17646-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Estireno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Butanona (Metiletilcetona)	< 1,00 µg/L	1,00
n-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Propilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
p-Isopropiltolueno	< 1,00 µg/L	1,00
sec-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno)	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Hexaclorobutadieno	< 1,00 µg/L	1,00
Naftaleno	< 1,00 µg/L	1,00
Iodometano	< 1,00 µg/L	1,00
Chumbo tetraetila	< 1,00 µg/L	1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter)	< 1,00 µg/L	1,00
2-Cloroetilvinil eter	< 10,00 µg/L	10,00
Tetrahidrofurano	< 10,00 µg/L	10,00
Isooctano	< 1,00 µg/L	1,00
MIBC (4-Metil-2-Pentanol)	< 500,00 µg/L	500,00
1,2,3-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00

LCS volateis (L) 17648-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Benzeno	19,02 µg/L	16,0 - 24,0
Cloreto de Vinila	22,89 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloroetano	19,92 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloreto de Carbono	20,34 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloroetano (Tetracloroetileno;Tetracloroetileno-PCE)	20,41 µg/L	16,0 - 24,0
1,1,2-Tricloroetano	21,09 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloropropano	19,43 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dibromoetano	19,07 µg/L	16,0 - 24,0
Bromofórmio	16,52 µg/L	16,0 - 24,0
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	20,60 µg/L	16,0 - 24,0
1,4-Diclorobenzeno	19,23 µg/L	16,0 - 24,0

LCS - DQO 17712-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	508,00 mg/L	475 - 525

LCS - DQO - Baixa 17714-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	100 %	95 - 105

Branco DQO 17715-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
DQO	< 15,00 mg/L	15,00

LCS - Fenol Alta 1 mg/L 17718-1/2022.0		
--	--	--

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,9300 mg/L	0,9 - 1,1

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 17720-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,0520 mg/L	0,045 - 0,055

Branco - Fenol 17721-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Fenol	< 0,00100 mg/L	0,00100

LCS - DBO (L) 17945-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DBO	171,2 mg/L	169,5 - 230,5

Branco Cromo Hexavalente 17950-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Cromo hexavalente	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Cromo Hexavalente 17951-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cromo hexavalente	0,104 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Amônia IS (L) 17995-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Amônia	< 0,067 mg/L	0,067

LCS Amônia IS (L) 17996-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Amônia	12,82 mg/L	10,98 - 13,42

LCS Sulfeto (L) manual 18062-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Sulfeto	0,108 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Sulfeto (L) 18063-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Sulfeto	< 0,0020 mg/L	0,0020

Branco Fluoreto IS 18584-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Fluoreto	< 0,10 mg/L	0,10

LCS Fluoreto IS (L) 18585-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fluoreto	0,63 mg/L	0,55 - 0,65

Surrogates
17425-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	22,8100 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	19,3600 µg/L	16,0 - 24,0

17646-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
------------	-----------	--------------------

17646-1/2022.0		
p-Bromofluorbenzeno	23,65 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	18,77 µg/L	16,0 - 24,0

17648-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	17,02 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	19,01 µg/L	16,0 - 24,0

Especificações
Resolução Conama nº. 430 art 16: Resolução Conama nº. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaração de Conformidade
"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório."
Comentário: "O(s) parâmetro(s) analisado(s) não atende(m) as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução CONAMA nº. 430 Art. 16: (Materiais sedimentáveis, Sulfeto)."
Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

Notas
Legendas: LQA: Limite de Quantificação da Amostra. LQ: Limite de Quantificação. LD: Limite de Detecção NMP: Número Mais Provável UFC: Unidade Formadora de Colônia NA: Não Aplicável NI: Não Informado ND: Não detectável *J: Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LQM) Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente. O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nítrico. O ensaio de Nitrito como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso. Informações: A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267. A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração de conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório. O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório. Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório. Quando a amostragem é realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório. Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com as seguintes referências: ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazão e Amostragem por Bailer) IT-AL015, IT-AL010, IT-AL008 (Água Bruta, Água tratada, Água para consumo humano e Residual (Efluentes)) IT-AL013 (Solos) IT-AL009 (Sedimentos) IT-AL012 (Resíduos industriais, Líquidos e Sólidos) Os ensaios credenciados nos órgãos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada órgão ambiental, conforme preconizado em legislações e resoluções para obtenção do credenciamento de laboratório: Laboratório credenciado junto ao FATMA, conforme CCL nº LAB/2280/GRL Laboratório credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM Nº 00011/2021 Laboratório credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL nº IATCCL 128 Laboratório credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL nº 002/2019 Laboratório credenciado junto ao INEA, conforme CCL nº 004257 Laboratório credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL nº 322/2021-PJ Laboratório credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL nº 7051 Responsável Técnico: Angela Gobbo - CRQ: 4402264

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:



Michele Correa - CRQ 04482246
Signatário Autorizado
Ensaios Químicos, Biológicos,
Emissões Atmosféricas e
Ensaios de Campo
Michele Patrícia Correa

Chave de Validação: 47612e6b554e42cba08ba9c43e379843

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Emissão Laudo: 15/02/2022 12:32

Interessado	
Cliente: Águas do Mirante S/A	CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Marco Lima Junior	Telefone: 19 3401-2400
Projeto: Águas do Mirante S/A	
Endereço: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil	

Nº Amostra: 17426-1/2022.0 - ETE Bela Vista – Efluente Tratado	
Matriz: Efluentes	Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 09/02/2022 08:05	Data Recebimento: 09/02/2022 22:37
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Responsabilidade da Amostragem: Contratante	Coletor Responsável: LUANY GARCIA

Resultados Analíticos

Eurofins Ambiental - LIN - Físico Químico								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Materiais sedimentáveis	---	< 0,1000 mL/L	1 mL/L	0,1000	0,0006	0,0300	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F	10/02/2022
Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO	---	< 1,70 mg/L	minima de 60% remoção da carga poluidora	1,70	0,01	0,35	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B	10/02/2022
Cianeto total	57-12-5	< 0,0020 mg/L	1,0 mg/L	0,0020	0,0001	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , D e E	10/02/2022
Cianeto livre	57-12-5	< 0,00200 mg/L	0,2 mg/L	0,00200	0,00014	0,00100	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , I	10/02/2022
Sulfeto	18496-25-8	< 0,0020 mg/L	1,0 mg/L	0,0020	7,56E-05	0,0020	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500- S2- D	10/02/2022
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	108-95-2	< 0,00100 mg/L	0,5 mg/L	0,00100	4,21E-05	0,00040	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 B USEPA 420.1:1978; SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 C e D	10/02/2022
DQO	---	< 15,00 mg/L	---	15,00	1,13	1,59	POP-QI012	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Arsênio total	7440-38-2	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0004	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Bário total	7440-39-3	0,0594 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0043	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Boro total	7440-42-8	0,2125 mg/L	5,0 mg/L	0,1000	0,0176	0,0030	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cádmio total	7440-43-9	< 0,0010 mg/L	0,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Chumbo total	7439-92-1	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0002	0,0010	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cobre dissolvido	7440-50-8	< 0,0050 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0005	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Estanho total	7440-31-5	< 0,0050 mg/L	4,0 mg/L	0,0050	0,0004	0,0009	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Ferro dissolvido	7439-89-6	0,0554 mg/L	15,0 mg/L	0,0500	0,0029	0,0060	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Manganês dissolvido	7439-96-5	0,0826 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0039	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Mercurio total	7439-97-6	< 0,000200 mg/L	0,01 mg/L	0,000200	1,626E-05	3,000000E-5	USEPA 6010C ver. 03:2007, POP-Q1062	11/02/2022
Níquel total	7440-02-0	0,0054 mg/L	2,0 mg/L	0,0050	0,0002	0,0005	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Prata total	7440-22-4	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050	0,0002	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Selênio total	7782-49-2	< 0,0050 mg/L	0,30 mg/L	0,0050	0,0002	0,0016	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Zinco total	7440-66-6	0,0377 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0035	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cromo	7440-47-3	0,0168 mg/L	---	0,0050	0,0016	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	10/02/2022
Cromo Trivalente	16065-83-1	0,0168 mg/L	1,0 mg/L	0,0100	0,0003	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B	12/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR - SVOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas Minerais	---	< 14,50 mg/L	20 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	10/02/2022
Óleos vegetais e gorduras animais	---	< 14,50 mg/L	50 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR - VOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Benzeno	71-43-2	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Clorofórmio	67-66-3	0,0109 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0006	0,0002	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Dicloroeteno (soma de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4 156-59-2 156-60-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Estireno	100-42-5	< 0,0050 mg/L	0,07 mg/L	0,0050	0,0004	0,0003	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Etilbenzeno	100-41-4	< 0,0010 mg/L	0,84 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Tetracloreto de Carbono	56-23-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Tricloroeteno	79-01-6	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Tolueno	108-88-3	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022
Xileno	1330-20-7	< 0,0010 mg/L	1,6 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Cromo hexavalente	18540-29-9	< 0,01000 mg/L	0,1 mg/L	0,01000	0,000992	0,001000	SMEWW, 23ª Edição 2017, 3500-Cr B	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Nitrogênio amoniacal total	7664-41-7	0,05662 mg/L	20,0 mg/L	0,05500	0,00285	0,00900	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-NH ₃ D	10/02/2022

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Fluoreto total	7782-41-4	0,4835 mg/L	10,0 mg/L	0,1000	0,0292	0,0150	SMEWW, 23ª Edição, 4500 F- C	10/02/2022

Controle de Qualidade

LCS - Óleos e Graxas (Completo) 12670-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Óleos e Graxas Minerais	45,00 mg/L	45,0 - 55,0
Óleos e Graxas Totais	106,80 mg/L	90,0 - 110,0

Branco Metais (L) 17462-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Antimônio	< 0,0040 mg/L	0,0040
Arsênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Berílio	< 0,0030 mg/L	0,0030
Cobalto	< 0,0030 mg/L	0,0030
Boro	< 0,1000 mg/L	0,1000
Alumínio	< 0,0500 mg/L	0,0500
Bário	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cádmio	< 0,0010 mg/L	0,0010
Cálcio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Chumbo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Estrôncio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Ferro	< 0,0500 mg/L	0,0500
Magnésio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Potássio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Sódio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Bismuto	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cobre	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cromo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Estanho	< 0,0050 mg/L	0,0050
Fósforo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Lítio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Manganês	< 0,0050 mg/L	0,0050
Molibdênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Níquel	< 0,0050 mg/L	0,0050
Prata	< 0,0050 mg/L	0,0050
Selênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Tálio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Titânio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Vanádio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Zinco	< 0,0050 mg/L	0,0050
Urânio	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Metais (L) 17463-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Antimônio	0,0925 mg/L	0,09 - 0,11
Arsênio	0,0920 mg/L	0,09 - 0,11
Berílio	0,0919 mg/L	0,09 - 0,11
Cobalto	0,0988 mg/L	0,09 - 0,11
Boro	0,4936 mg/L	0,45 - 0,55
Alumínio	0,9268 mg/L	0,9 - 1,1
Bário	0,0905 mg/L	0,09 - 0,11
Cádmio	0,0494 mg/L	0,045 - 0,055
Cálcio	9,9073 mg/L	9,0 - 11,0
Chumbo	0,0923 mg/L	0,09 - 0,11
Estrôncio	9,0070 mg/L	9,0 - 11,0
Ferro	0,9225 mg/L	0,9 - 1,1
Magnésio	9,6246 mg/L	9,0 - 11,0
Potássio	9,8892 mg/L	9,0 - 11,0
Sódio	9,3272 mg/L	9,0 - 11,0
Bismuto	0,0983 mg/L	0,09 - 0,11
Cobre	0,0925 mg/L	0,09 - 0,11
Cromo	0,0906 mg/L	0,09 - 0,11
Estanho	0,0986 mg/L	0,09 - 0,11
Fósforo	0,1060 mg/L	0,09 - 0,11
Lítio	0,1023 mg/L	0,09 - 0,11
Manganês	0,0990 mg/L	0,09 - 0,11
Molibdênio	0,0903 mg/L	0,09 - 0,11
Níquel	0,0987 mg/L	0,09 - 0,11
Prata	0,0980 mg/L	0,09 - 0,11
Selênio	0,0918 mg/L	0,09 - 0,11
Tálio	0,0985 mg/L	0,09 - 0,11
Titânio	0,0922 mg/L	0,09 - 0,11
Vanádio	0,0904 mg/L	0,09 - 0,11
Zinco	0,0913 mg/L	0,09 - 0,11
Urânio	0,0936 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Mercúrio (L) 17464-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Mercúrio	< 0,000200 mg/L	0,000200

LCS Mercúrio (L) 17465-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Mercúrio	0,001800 mg/L	0,0016 - 0,0024

Branco Óleos e Graxas (Completo) (L) 17471-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Óleos e Graxas Totais	< 14,50 mg/L	14,50

LCS Sulfeto (L) manual 17576-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Sulfeto	0,097 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Sulfeto (L) 17577-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Sulfeto	< 0,0020 mg/L	0,0020

LCS - Cianeto total (L) 17578-1/2022.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
------------	-----------	--------------------

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cianeto Total	0,108 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Cianeto Total (L) 17579-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Cianeto Total	< 0,0020 mg/L	0,0020

Branco voláteis (L) 17646-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
m+p Xileno	< 2,00 µg/L	2,00
Cloro de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorometano (Cloro de Metileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono)	< 1,00 µg/L	1,00
o-Xileno	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloro de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroetano (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	< 1,00 µg/L	1,00
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	< 1,00 µg/L	1,00
Piridina	< 4000,00 µg/L	4000,00
1,1-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dibromoetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Tricloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Hexanona	< 1,00 µg/L	1,00
4-metil-2-Pentanona	< 1,00 µg/L	1,00
Acetona	< 1,00 µg/L	1,00
Bromodiclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
Cloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Clorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono)	< 1,00 µg/L	1,00
Isopropilbenzeno (Cumeno)	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
Triclorofluorometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-dibromo-3-Cloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00

Branco volateis (L) 17646-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
2,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
4-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Clorofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorodifluometano	< 1,00 µg/L	1,00
Estireno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Butanona (Metiletilcetona)	< 1,00 µg/L	1,00
n-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Propilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
p-Isopropiltolueno	< 1,00 µg/L	1,00
sec-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno)	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Hexaclorobutadieno	< 1,00 µg/L	1,00
Naftaleno	< 1,00 µg/L	1,00
Iodometano	< 1,00 µg/L	1,00
Chumbo tetraetila	< 1,00 µg/L	1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter)	< 1,00 µg/L	1,00
2-Cloroetilvinil eter	< 10,00 µg/L	10,00
Tetrahidrofurano	< 10,00 µg/L	10,00
Isooctano	< 1,00 µg/L	1,00
MIBC (4-Metil-2-Pentanol)	< 500,00 µg/L	500,00
1,2,3-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00

LCS volateis (L) 17648-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Benzeno	19,02 µg/L	16,0 - 24,0
Cloreto de Vinila	22,89 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloroetano	19,92 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloreto de Carbono	20,34 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloroetano (Tetracloroetileno;Tetracloroetileno-PCE)	20,41 µg/L	16,0 - 24,0
1,1,2-Tricloroetano	21,09 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloropropano	19,43 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dibromoetano	19,07 µg/L	16,0 - 24,0
Bromofórmio	16,52 µg/L	16,0 - 24,0
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	20,60 µg/L	16,0 - 24,0
1,4-Diclorobenzeno	19,23 µg/L	16,0 - 24,0

LCS - DQO 17704-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	507,00 mg/L	475 - 525

Branco DQO 17705-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
DQO	< 15,00 mg/L	15,00

LCS - DQO - Baixa 17706-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	100 %	95 - 105

LCS - Fenol Alta 1 mg/L 17718-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,9300 mg/L	0,9 - 1,1

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 17720-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,0520 mg/L	0,045 - 0,055

LCS - DBO (L) 17945-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DBO	171,2 mg/L	169,5 - 230,5

Branco Cromo Hexavalente 17950-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Cromo hexavalente	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Cromo Hexavalente 17951-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cromo hexavalente	0,104 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Amônia IS (L) 17995-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Amônia	< 0,067 mg/L	0,067

LCS Amônia IS (L) 17996-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Amônia	12,82 mg/L	10,98 - 13,42

Branco - Fenol 18002-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Fenol	< 0,00100 mg/L	0,00100

Branco Fluoreto IS 18584-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Fluoreto	< 0,10 mg/L	0,10

LCS Fluoreto IS (L) 18585-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fluoreto	0,63 mg/L	0,55 - 0,65

Surrogates		
------------	--	--

17426-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	22,8500 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	20,6200 µg/L	16,0 - 24,0

17646-1/2022.0		
----------------	--	--

17646-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	23,65 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	18,77 µg/L	16,0 - 24,0

17648-1/2022.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	17,02 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	19,01 µg/L	16,0 - 24,0

Especificações
Resolução Conama nº. 430 art 16: Resolução Conama nº. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaração de Conformidade
"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório."
Comentário: "O(s) parâmetro(s) analisado(s) atende(m) as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução CONAMA nº. 430 Art. 16." Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.
A porcentagem de eficiência de remoção da carga poluidora (DBO) foi de 100%.

Notas
Legendas: LQA: Limite de Quantificação da Amostra. LQ: Limite de Quantificação. LD: Limite de Detecção NMP: Número Mais Provável UFC: Unidade Formadora de Colônia NA: Não Aplicável NI: Não Informado ND: Não detectável *J: Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LQM) Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente. O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nítrico. O ensaio de Nitrito como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso. Informações: A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267. A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração de conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório. O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório. Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório. Quando a amostragem é realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório. Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com as seguintes referências: ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazão e Amostragem por Bailer) IT-AL015, IT-AL010, IT-AL008 (Água Bruta, Água tratada, Água para consumo humano e Residual (Efluentes)) IT-AL013 (Solos) IT-AL009 (Sedimentos) IT-AL012 (Resíduos industriais, Líquidos e Sólidos) Os ensaios credenciados nos órgãos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada órgão ambiental, conforme preconizado em legislações e resoluções para obtenção do credenciamento de laboratório: Laboratório credenciado junto ao FATMA, conforme CCL nº LAB/2280/GRL Laboratório credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM Nº 00011/2021 Laboratório credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL nº IATCCL 128 Laboratório credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL nº 002/2019 Laboratório credenciado junto ao INEA, conforme CCL nº 004257 Laboratório credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL nº 322/2021-PJ Laboratório credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL nº 7051 Responsável Técnico: Angela Gobbo - CRQ: 4402264

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:



Michele Correa - CRQ 04482246
Signatário Autorizado
Ensaios Químicos, Biológicos,
Emissões Atmosféricas e
Ensaios de Campo
Michele Patrícia Correa

Chave de Validação: 7ae0a2622bc542cba6aa65b1e24a8604A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

MONTANTE

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	400/2022	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Bela Vista		
Local da Coleta:	Montante		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Analista :	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	116,2
Cor:	Pt/Co	367
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	2,7
DQO:	mg O ₂ /L	20
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,63
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	4,48
Nitrogênio Total:	mg N/L	7,84
Nitrogênio Orgânico:	mg N/L	3,36
Temperatura da Amostra:	°C	21,7
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	4,93
pH:	---	7,6
Turbidez:	NTU	192
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,1
Sólidos Totais:	mg/L	406
Sólidos Fixos Totais	mg/L	396
Sólidos Suspensos	mg/L	240
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	166
Surfactantes	mg/L	0,018

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	222.400	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	10.800	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP
	terça-feira, 01 de março de 2022.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

JUSANTE

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	401/2022	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Bela Vista		
Local da Coleta:	Jusante		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Analista:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	111,2
Cor:	Pt/Co	399
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	3,1
DQO:	mg O ₂ /L	11
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,58
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	4,28
Nitrogênio Total:	mg N/L	6,72
Nitrogênio Orgânico:	mg N/L	2,44
Temperatura da Amostra:	°C	22,2
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	5,02
pH:	---	7,57
Turbidez:	NTU	140
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,1
Sólidos Totais:	mg/L	364
Sólidos Fixos Totais	mg/L	274
Sólidos Suspensos	mg/L	190
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	174
Surfactantes	mg/L	0,018

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	81.600	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	<1.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratório:	Local e Data:
	Piracicaba - SP
	terça-feira, 01 de março de 2022.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

ESGOTO BRUTO

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	402/2022	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Bela Vista		
Local da Coleta:	Entrada - Efluente Bruto		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Analista:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	535,9
Cor:	Pt/Co	-
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	161
DQO:	mg O ₂ /L	250
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,43
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	20,16
Nitrogênio Total:	mg N/L	21,28
Nitrogênio Orgânico:	mg N/L	1,12
Temperatura da Amostra:	°C	22,1
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	-
pH:	---	7,17
Turbidez:	NTU	49,5
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	2
Sólidos Totais:	mg/L	536
Sólidos Fixos Totais	mg/L	396
Sólidos Suspensos	mg/L	126
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	410
Surfactantes	mg/L	-

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	>101.120.000	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	>101.120.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP
	terça-feira, 01 de março de 2022.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO
ESGOTO TRATADO
RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	403/2022	Temperatura Ambiente:	°C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Bela Vista		
Local da Coleta:	Saída - Efluente Tratado		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de fevereiro de 2022.	Hora:	
Analista:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	516,3
Cor:	Pt/Co	73
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	4,6
DQO:	mg O ₂ /L	21
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,1
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	6,72
Nitrogênio Total:	mg N/L	8,87
Nitrogênio Organico:	mg N/L	2,15
Temperatura da Amostra:	°C	21,9
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	3,1
pH:	---	7,61
Turbidez:	NTU	3,39
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,1
Sólidos Totais:	mg/L	372
Sólidos Fixos Totais	mg/L	350
Sólidos Suspensos	mg/L	22
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	350
Surfactantes	mg/L	0,018

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	10.112.000	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	1.153.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP
	terça-feira, 01 de março de 2022.